.....
pieczęć wykonawcy

Formularz cenowy

Lp.	Nazwa wyrobu/materiału* - przedmiot zamówienia	Norma[1]	Norma[2]	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Rura ciśnieniowa[3] z PE-X do wody pitnej PN10 ø 110/200 mm		PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008	m	60			
2	Rura ciśnieniowa[4] z PE-X do przesyłu ścieków PN10 ø 110/200 mm		PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008	m	60			
3	Złączka[5]		PN-EN ISO 15875-3:2005	kpl	4			
Razem:								

.....
(miejscowość, data)

.....
podpis wykonawcy

* Do każdego oferowanego wyrobu Wykonawca dołączy **kartę techniczną**, stanowiącą załącznik do formularza cenowego. Kartę należy oznaczyć w sposób umozliwiający jej identyfikację, czyli liczbą porządkową formularza. Karta winna zawierać w szczególności: opis właściwości wyrobu, parametry oraz nazwę producenta.

[1] Polskie Normy.

[2] Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

[3] Rura preizolowana do przesyłu wody pitnej o temperaturze ok. 10°C oraz ciśnieniu roboczym 1,0 MPa wykonana z polietylenu PE-X sieciowanego metodą wysokociśnieniową. Izolacja rury z pianki poliuretanowej, wyposażona w pofałdowany (karbowany) płaszcz zewnętrzny z PE-HD. Maksymalna średnica zewnętrzna ø 200 mm mierzona na wierzchołku pofałdowań (karbowania) płaszcza zewnętrznego.
Każdą rurę, na czas transportu i składowania u Zamawiającego, należy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia jej od wewnątrz.

[4] Rura preizolowana do przesyłu ścieków o temperaturze ok. 10°C oraz ciśnieniu roboczym 1,0 MPa wykonana z polietylenu PE-X sieciowanego metodą wysokociśnieniową. Izolacja rury z pianki poliuretanowej, wyposażona w pofałdowany (karbowany) płaszcz zewnętrzny z PE-HD. Maksymalna średnica zewnętrzna ø 200 mm mierzona na wierzchołku pofałdowań (karbowania) płaszcza zewnętrznego.
Każdą rurę, na czas transportu i składowania u Zamawiającego, należy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia jej od wewnątrz.

[5] Złączka do połączenia rury ciśnieniowej z PE-X z rurą ciśnieniową dwuwarstwową z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 110. Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 110 może być zakończona tuleją kołnierzową PE 100 ø 160/150 SDR 17.